



Urząd Gminy
ul. Niepodległości 6
12 - 120 Dźwierzuty
Woj. Warmińsko - Mazurskie

Tel. 089 6211232
Fax 089 6211233
NIP 745-10-90-664
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
www.ug-dzwierzuty.pl

Nasz znak: ZP-341/5/2010

Dźwierzuty, dnia 22.07.2010 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zamówienia publicznego znak: ZP-341/5/2010 – „Przebudowa dróg osiedla Zatorze w Dźwierzutach oraz przebudowa infrastruktury TP kolidującą z planowaną przebudową”

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 21 lipca 2010 r. wpłynęły (fax) następujące zapytania dot. postępowania:

Odpowiedzi zostały umieszczone pod pytaniami.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP-341/5/2010 na przebudowę dróg osiedla Zatorze w Dźwierzutach oraz przebudowę infrastruktury TP kolidującą z planowaną przebudową, proszę o odpowiedź na pytanie:

- Z odpowiedzi na pytanie nr 2 udzielonej przez Zamawiającego w dniu 17.07.2010 r. można wywnioskować, że cenę zadania Wykonawca powinien obliczyć na podstawie dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Tak na - podstawie dokumentacji technicznej, SST i wizji w terenie.

- W opisie projektu technicznego budowlanego pkt. 6.2. występuje jako ograniczenie poprzeczne jezdni, krawężnik kamienny 15x30x100 . W kosztorysie ofertowym jak również w części rysunkowej projektu budowlanego nie ujęto ustawienia krawężników kamiennych. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego, projektu i specyfikacji technicznych.

Odpowiedź:

Przyjąć krawężnik betonowy.

- Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego wzoru kostki brukowej np. „sigma” , „behaton” , „holand” itp. Jeżeli nie, prosimy o określenie wymaganego, będącego w powszechnym użytku, wzoru kostki na poszczególnych elementach ulic np. jezdnie, chodnik, wjazdy indywidualne.

Odpowiedź:

Nawierzchnie ulic – „BEHATON” szary fazowany 8 cm, wjazdy – „HOLAND” czerwony, fazowany 8 cm, chodniki – „HOLAND” szary, fazowany 6 cm.

- Specyfikacje techniczne nie zawierają działu opisującego wykonanie podbudowy z betonu B-10, zawierają natomiast opis wykonania podbudów z chudego betonu 6-9 MPa nie występujących w projekcie. Prosimy o korektę Specyfikacji Technicznych.

Odpowiedź:

Podbudowę na zjazdach wykonać zgodnie z projektem budowlanym z betonu B10.

- W związku z tym, że Wykonawca nie ma możliwości korekty kosztorysu ofertowego prosimy o ujednoczenie załączonego do SIWZ kosztorysu z uwzględnieniem wszystkich poprawek, dokonanych na wnioski Wykonawców, w czasie trwania postępowania.

Odpowiedź:

Wyjaśniono - patrz zmiany w SIWZ.

- Z doświadczenia w wykonywaniu podobnych inwestycji Wiemy, że w trakcie realizacji pojawia się problem skorygowania różnicy wysokości pomiędzy poszczególnymi posesjami a zjazdami do tych posesji na granicy pasa drogowego z posesją indywidualną, oraz problem przebudowy elementów ogrodzenia posesji indywidualnych. Proszę o odpowiedź kto wskaże sposób i poniesie koszty ewentualnego dostosowania wysokościowego zjazdu z działką prywatną umożliwiającą normalną komunikację lub przebudowę ogrodzeń.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się tego typu problemów.

- Czy Zamawiający zażąda powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

Odpowiedź:

Tak, inwentaryzację należy ująć w cenie oferty.

Wójt Gminy Dźwierzuty
dr Tadeusz Frączek